

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЯМАЛО – НЕНЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
В НАДЫМСКОМ РАЙОНЕ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Надым, ул. Южная, дом 1
(место составления акта)

« 13 » апреля 2017 г.
(дата составления акта)

09 час. 30 мин.
(время составления акта)

Акт проверки №26

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам ЯНАО, г.Надым, ул. Набережная им. Оруджева С.А., д.13/2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе И.В. Власова от 13.03.2017 №26

была проведена плановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Гимназия г. Надыма»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » 03 2017 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа
« 28 » 03 2017 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа (20.03.2017 – 2 часа, 28.03.2017 – 2 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заполняется при
проведении выездной проверки) Директор МОУ «Гимназия г. Надыма» В.А. Коробец

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в
Надымском районе Шишкин Владимир Васильевич.

Лицо(а), привлекавшиеся в проведении проверки в качестве представителей экспертной организации: Рябчиков Андрей Аркадьевич помощник химика – эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе», помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе» Трушкова Любовь Николаевна, врач эпидемиолог Нечаев Петр Александрович, химик эксперт –Евсеев Виктор Александрович (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510782 от 05.02.2014 (срок действия до 05.02.2019))

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МОУ «Гимназия г. Надыма» Коробец Валентине Анатольевне

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

К проверке представлены копии следующих документов:

1. Письмо от 17.03.2017 №166 «О предоставлении сведений к проверке по распоряжению №26 от 13.03.2017 г.
2. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Надыма»
3. Приказ от 17.08.2015 г. №1498 «О назначении руководителя образовательной организации»
4. Должностная инструкция руководителя муниципального образовательного учреждения
5. Лицензия №2218 от 11.12.2014 г. на право оказывать образовательные услуги
6. Лицензия № ЛО-89-01-000835 от 30.10.2015 г. на осуществление медицинской деятельности
7. Свидетельство о государственной аккредитации №754 от 20.03.2014 г.
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение №89.НЦ.09.000.М.000217.03.07 от 23.03.2007 г.
9. Санитарно-эпидемиологическое заключение №89.01.06.000.М.001137.11.13 от 18.11.2013 г.
10. Санитарно-эпидемиологическое заключение №89.НЦ.09.000.М.000060.07.16 от 01.07.2016 г.
11. Информация о количестве классов МОУ «Гимназия г. Надыма» на 17.03.2017 г.
12. Списочные составы обучающихся
13. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом №12 от 01.01.2012 г.
14. Договор №10 «О совместной деятельности по оказанию медицинского обслуживания образовательного учреждения, расположенного на территории Надымского района
15. Схема проезда мусоровоза
16. Договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и хранению твердых бытовых отходов 4 и 5 класса опасности от 09.01.2017 г.
17. Договор №60/АУ-17 на оказание услуг по сбору и транспортировке твердо-бытовых отходов 4 и 5 класса опасности от 30.01.2017 г.
18. Гражданско-правовой договор №01/01-09 на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов от 01.01.2017 г.
19. Гражданско-правовой договор №0190200000316011716-0060082-01 на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от 27.12.2016 г.
20. Договор №074-Ю/НФ на оказание услуг по накоплению отходов от 09.02.2017 г.
21. Гражданско-правовой договор №0190200000316011407-0060082-02 на оказание услуг по хранению твердых бытовых отходов от 02.12.2016 г.
22. Гражданско-правовой договор №07/01-09 от 08.02.2017 г. на оказание услуг по лабораторному исследованию по производственному контролю
23. Гражданско-правовой договор №06/01-09 на оказание услуг по комплексному (техническому) обслуживанию медицинской техники от 03.02.2017 г.
24. Гражданско-правовой договор №0190300001216000846-0067373-01 на оказание услуг по комплексному обслуживанию здания
25. ООО «Инновационные технологии» договор на отходы ТБО
26. Информация о прохождении медицинского осмотра работников МОУ «Гимназия г. Надыма»
27. План-график производственного контроля за соблюдением санитарных правил в МОУ «гимназия г. Надыма» на 2015 год.

28. Отчет об исполнении плана-графика лабораторно-инструментальных исследований в МОУ «Гимназия г. Надыма» за 2015 г.
29. План-график производственного контроля за соблюдением санитарных правил в МОУ «Гимназия г. Надыма» на 2016 год
30. Отчет об исполнении плана-графика лабораторно-инструментальных исследований в МОУ «Гимназия г. Надыма» за 2016 год.
31. Программа производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий в МОУ «Гимназия г. Надыма»
32. Паспорт на Облучатель-рециркулятор бактерицидный безозонный передвижной
33. Инструкция по применению комплекта демеркуризационного №1
34. Инструкция по обращению с медицинскими отходами
35. Схема удаления отходов в медицинском кабинете
36. Расписание уроков МОУ «Гимназия г. Надыма» на 2016/2017 учебный год
37. Расписание предоставления дополнительного образования в МОУ «гимназия г. Надыма на 2016/2017 год
38. Расписание внеурочной деятельности

В соответствии с приложением № 1 к Лицензии на образовательную деятельность Серии №2218 от 11.12.2014 г. МОУ «Гимназия г.Надым» осуществляет следующие образовательные программы:

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование
- дополнительные образовательные программы

Здание общеобразовательного учреждения размещено на территории жилого микрорайона. Расстояние от внутриквартальных проездов – 15м, до жилых зданий 20м. Радиус обслуживания – г.Надым. Подвоз учащихся автотранспортом не предусмотрен.

Земельный участок: расстояние до красной линии более 25 м., территория участка огорожена, озеленена (менее 50% площади территории). Зонирование участка предусмотрено, выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная – расстояние от здания 15м, оборудование спортивный городок, баскетбольная площадка; зона отдыха; хозяйственная. Наружное освещение предусмотрено.

Здание типовое, кол-во этажей – 4.

Количество обучающихся – 468 чел., проектная мощность – 500 (перегрузка 0 %).

Наполняемость по классам:

класс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	22	26	19	17	26	24	21	21	20	17	17
Б	25	25	23	23	26	25	17	24	18	19	13

Наполняемость классов не превышает 26 человек, что соответствует гигиеническим требованиям.

Гардероб расположен на 1 этаже, ячейки для каждого класса выделены, вешалки для одежды имеются.

Санитарно-техническое состояние помещений – удовлетворительное косметическое состояние: покраска, побелка коридоров, холлов 1- 4 этажей, лестничных пролетов.

Отделка учебных кабинетов: стены – окрашены масляной краской; пол – линолеум, потолок – побелен или подвесной потолок типа «Армстронг».

Отопление централизованное, нагревательные приборы - радиаторы, защитное ограждение отсутствует.

Система вентиляции приточно-вытяжная.

Искусственная вентиляция оборудована на пищеблоке, в остальных помещениях предусмотрена естественная организованная вентиляция. Вытяжной шкаф в кабинете химии оборудован. Фрамуги и форточки функционируют, режим проветривания соблюдается.

Естественное освещение имеется во всех учебных помещениях, в большинстве классов имеются регулируемые солнцезащитные устройства типа жалюзи. Цветовое решение отделки выполнено в светлых тонах.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Все светильники оснащены защитной арматурой. Классные доски оборудованы локальными светильниками.

Система водоснабжения, канализации – централизованные. Предусмотрены фильтры для очистки питьевой воды на питьевых фонтанчиках установленных на 1 этаже. Подводка холодной и горячей воды имеется во всех помещениях школы

Набор помещений: количество учебных кабинетов – 29.

Учебные помещения для обучающихся первой ступени выделены в отдельный блок на 2 этаже + 2 класса на 3-м этаже, оборудовано 8 кабинетов (по числу начальных классов).

Обучение учащихся II – III организовано по классно-кабинетной системе. При кабинетах физики, химии предусмотрены лаборантские, ученические столы без подводки электроэнергии.

Кабинет информатики: площадь – 58,6 м². Отделка выполнена: стены окрашены масляной краской, потолок побелен, пол – ламинат. В наличии мебель специализированная: стол с двумя отдельными поверхностями, для монитора и для клавиатуры, стулья подъемно-поворотные. Кабинет оборудован кондиционером. Оконные проемы оснащены жалюзи. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами (ЛБ 2х40), защитная арматура имеется. Оборудовано 10 рабочих мест для учащихся + 1 для учителя с жидко кристаллическими мониторами. Таким образом, площадь на одно рабочее место соблюдается (более 5м²). Проведены замеры параметров ЭМИ от ПК рабочих мест (см.протокол).

Спортивный зал: расположен на втором этаже (над столовой), площадь 540 м², отделка соответствует гигиеническим требованиям. Спортивный инвентарь и оборудование имеется в достаточном количестве. Оборудованы раздевалки (муж., жен.) по 33 м². Светильники и окна оборудованы защитной сеткой.

Мастерские: для мальчиков мастерские (столярные, слесарные) не предусмотрены. Для девочек оборудована швейная мастерская. Оборудование: 8 швейных машин (расстановка вдоль стены, естественный свет падает слева, у каждого рабочего места предусмотрен настольный светильник), стол для раскройки, ученические столы для теоретических занятий, гладильные доски, примерочная. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Актный зал: расположен на первом этаже, площадь 115,7 м², число посадочных мест 50, отделка - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок побелен, пол – линолеум. Имеется кинопроекторная. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, светильники – бытовые люстры.

Библиотека: площадь 100м², санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Искусственно освещение представлено люминесцентными лампами, предусмотрено как общее освещение, так и местное (настольные лампы).

Кабинеты музыкального профиля расположены на 3 этаже: музыкальный кабинет, кабинет сольфеджио, фортепиано, большой музыкальный зал для занятий.

Художественная мастерская состоит из двух кабинетов: мастерская и изо-кабинет. Отделка помещений позволяет производить их гигиеническую обработку, выполнена подводка воды к раковине.

Класс хореографии оборудован на первом этаже, имеет отдельные раздевалки для девочек и мальчиков. Отделка помещения соответствует требованиям, одна из стен зеркальная. Раздевалка обеспечена достаточным количеством вешалок для личной одежды.

Рекреационные помещения зального и коридорного типа.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек расположены на каждом этаже, оборудованы разделительными экранами. Количество санитарных приборов достаточно. Комната личной гигиены для девочек не предусмотрена. Все санитарно-технические приборы исправны.

Мебель: столы ученические (одноместные и двухместные), регулируемые по высоте. Мебель стандартная, комплектная. Расстановка столов в большинстве классов проведена с учетом требований гигиенических норм. В каждом классе предусмотрена игровая зона или зона отдыха, оборудованная мягкой мебелью, компьютером, увлажнителем воздуха.

Санитарное содержание помещений удовлетворительнее. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, маркирован, хранится в специально отведенном месте. Штат тех.персонала укомплектован. Запас моющих, чистящих и дезинфицирующих средств имеется. Уборка помещений проводится регулярно, 1 раз в день, санузлы – 2 раза/день, генеральная уборка – ежемесячно. В наличии 2 пылесоса для уборки ковровых изделий.

Питание: Организация и рацион питания учащихся согласован с ТОУ Роспотребнадзора. Питание организовано ИП Гусак Жанной Алексеевной.

Столовая расположена на 1 этаже 4-х этажного здания.

Отопление централизованное.

Естественное освещение имеется во всех рабочих цехах, кроме складов, моечных.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в помещениях.. Замена перегоревших ламп осуществляется своевременно.

Системы водоснабжения, канализации централизованные, аварийные ситуации с начала учебного года не регистрировались. Подводка холодной и горячей воды имеется в производственные помещения пищеблока, сан.узел.

Отделка помещений: в основных цехах стены выполнены плиткой, пол наливной или метлахская плитка, потолки окрашены водоэмульсионкой, в обеденном зале стены выполнены влагостойкой водоэмульсионной покраской, потолок подвесной.

Набор помещений:

- обеденный зал на 180 посадочных мест, у входа в зал расположено 9 умывальников, 2 электросушилки, в зале установлены столы и стулья с гигиенической поверхностью,
- буфет оборудован холодильной витриной для буфетной продукции (салаты, фрукты, кисло-молочные продукты хранятся при температуре +3гр.С), холодильник бытовой (пицца), столы раздачи, кофе-чай машина,

стеллажи и полки для реализации кондитерских изделий пром. производства. В реализации 6 наименований кулинарной продукции и выпечки собственного производства, соки, кондитерские изделия, салаты, йогурты.

- горячий цех, оборудование представлено: 2 электроплиты на 4 и 6 конфорок, 2 печи конвекционных, микроволновая печь, универсальный привод, овощерезательная машина, линия раздачи для 1-х, 2-х блюд, холодильная витрина для холодных закусок и салатов (+6гр.С), электрокотлы. Оборудован один умывальник. Выделен участок для работы с тестом – стол, тестомес, весы.

- холодный цех- 2 стола, моечная ванна, холодильник для гастрономии и ГП (+3 гр.С), холодильник для хранения суточных проб (+6гр.С).

- мясо-рыбный цех – установлена электромясорубка, 2 низкотемпературных холодильника для мяса – один не используется, морозильный ларь для рыбной продукции, 2 ванны, раковина для рук персонала, разделочные столы. Температурный режим хранения продуктов соблюдается.

- моечная – установлена моечная ванна для мытья кухонной посуды, стеллажи для хранения посуды, раковина для мытья рук персонала, 3-х гнездная ванна для мытья посуды, фактически мытье посуды осуществляется в посудомоечной машине. Инструкции по мытью посуды вывешены, используются моющие, чистящие, дез.средства (Самаровка) с документами о качестве. Чистая столовая посуда хранится на большом столе в центре моечной.

- овощной цех – установлена ванна для мытья овощей, картофелечистка

- холодильная камера среднетемпературная (+4гр.С) – на стеллажах хранятся продукты питания, правила товарного соседства соблюдены.

- кладовая для консервации, сыпучих продуктов - установлены стеллажи, подтоварники,

- кабинет зав.производством,

- комната персонала - спец.одежда и личные вещи хранятся отдельно в шкафах.

Санитарное состояние: уборочный инвентарь промаркирован, имеется в достаточном количестве.

Кухонным, разделочным, уборочным инвентарем обеспечены, весь инвентарь промаркирован. Столовой посуды, стаканов в достаточном количестве. Моющими, чистящими дезинфицирующими средствами столовая обеспечена, методические указания по применению дез.средств имеются, инструкция по мытью посуды вывешена.

Организовано питание всех учащихся Гимназии 2 раза в день. Питание организовано в период динамического часа с 11-10 до 11-50. Согласно графику питания, дети кушают в три потока. Разработано и согласовано с санитарной службой цикличное меню. Уголок потребителя оформлен.

Заведены по установленной форме и ведутся журналы бракеража поступающего сырья и пищевых продуктов, бракеража готовой продукции, здоровья, витаминизации 3-х блюд.

Медицинская деятельность в старшей школе осуществляется ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» на основании лицензии № ЛО-89-01-000835 от 30.10.2015 г. Медицинское обслуживание, в том числе и проведение прививок, осуществляется фельдшером, Тибичи Дарья Вячеславовна. Паспорт здоровья сотрудника имеется.

Имеется допуск, к проведению профилактических прививок от 02 апреля 2014 года (до 02.04.2015 года). Допуска к проведению туберкулинодиагностики нет. Туберкулинодиагностику осуществляет приходящий вакцинатор с ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» в специально выделенные дни.

Медицинский пункт расположен на 1 этаже здания гимназии, имеет следующий набор помещений: кабинет приема врача (прививочный кабинет находится на базе МОУ «СОШ №5» разработан график прививочных дней для Гимназии). Внутренняя отделка помещений: пол – линолеум, стены и потолок – окрашены масляной краской. Кабинет приема оборудован двумя бытовыми столами, двумя бытовыми шкафами для хранения медицинской документации, ростомером, электронными весами. Имеется холодильник для хранения медикаментов

В процедурном (прививочном) кабинете установлены 2 мойки с подводкой холодной и горячей воды с локтевыми смесителями, обеспечены бумажными полотенцами, дозаторами с жидким мылом, антисептиком для обработки рук.

Для хранения МИБП и лекарственных средств установлены 1 холодильник (специально для Гимназии). Размеры холодильника позволяют проводить хранение хладоэлементов, бутылей с подкрашенной водой, маркировку полок для хранения разных видов вакцины и растворителя. Договор на обслуживание холодильного оборудования представлен. Для транспортирования МИБП имеется термоконтейнер ТМ-16 – паспорт и инструкция представлены, количество хладоэлементов соответствует паспортным характеристикам.

Медицинский кабинет обеспечен бактерицидными передвижными безозоновыми ОРБпБ -01 «СИБЭСТ», проведён расчёт времени обеззараживания, ведётся учёт наработки времени ламп. В процедурном кабинете имеются три манипуляционных столика, все промаркированы; 1 медицинский шкаф, кушетка. Укладка Анти-ВИЧ укомплектована в полном объеме. Протившоковая аптечка в прививочном кабинете укомплектована.

Из дезинфицирующих средств имеется концентрат «Самаровка» в количестве 3 литра, с допустимыми сроками годности. На данное дезинфицирующее средство имеется сертификат соответствия, методические указания, рабочие инструкции по применению. Разведение дезинфицирующих средств осуществляется в кабинете, оборудованном поддоном с подводкой горячей и холодной воды.

Процедурный кабинет укомплектован емкостями для хранения дезинфицирующих растворов, непрокаляемыми контейнерами для дезинфекции отработанных шприцев и игл, контейнерами с крышками для дезинфекции тампонов, иглосъемниками, одноразовым инструментарием.

Спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (медицинские перчатки, маски) мед.пункт обеспечен. Стирка спецодежды централизованная в прачечной ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ». Для хранения спецодежды установлен отдельный шкаф.

Медицинская документация. Представлены: журнал движения МИБП, журнал регистрации инфекционных заболеваний ф. 060/у, План прививок на 2017 год составлен врачом и фельдшером, утверждён зав. ДДШО. Представлен журнал месячного планирования, журнал коррекции годового плана. Выборочно сверена по классам медицинская документация, в т.ч. индивидуальная карта ребенка ф.026/у. Количество ф. 026/у соответствует списочному составу детей. Отказы от проведения прививок оформлены, имеются предупреждения о последствиях отказа, переоформляются ежегодно, подписаны гражданином, фельдшером и педиатром.

Журнал регистрации генеральных уборок имеется, генеральные уборки в процедурном кабинете проводятся 1 раз в неделю с применением дез.средств.

Сверена заболеваемость с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Надым», соответствует.

Схема движения отходов имеется, утверждена директором. Предоставлен журнал учета отходов класса «Б». Сбором медицинских отходов занимается фельдшер Тибичи Д.В. (ежедневный вывоз транспортом ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»)

Штат – укомплектован на 100%, всего 60 чел., в том числе 43 педагогов, 15 обслуживающий персонал. Представлены личные мед.книжки. Медосмотр, флюорография пройдены своевременно. Прививками против дифтерии, кори, краснухи и ВГВ охвачены все подлежащие.

Программа производственного контроля разработана в соответствии с гигиеническими требованиями, по итогам 2016 года выполнена в полном объеме, представлен план-график на 2017 год. Исполнительная документация заведена.

Аптечки скорой и неотложной помощи укомплектованы в кабинетах повышенной опасности (физика, химия, спортивные залы, мастерские).

В ходе проверки отобрана вода на исследования. Проведены замеры физических факторов (освещение, микроклимат, ЭМИ, шум). Протоколы прилагаются.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение требований п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» параметры микроклимата-относительной влажности воздуха в кабинете начальных классов №37 МОУ «Гимназия г. Надыма» составляет на высоте 0,1м-38,4%; 0,6 м-35%; 1,7м-35% при допустимой 40-60 %, что подтверждается экспертным заключением №08-038-Р от 31.03.2017 г., протоколом лабораторных испытаний №592 от 30.03.2017 г.
2. В нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" остекление окон должно быть выполнено из цельного стекла полотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно. В столовой МОУ «Гимназия г. Надыма» имеется не замененное стекло полотно с дефектом, что подтверждается фотоматериалами.
3. В нарушение требований п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" деревья высаживают на расстоянии не менее 15,0 м, а кустарники не менее 5,0 м от здания учреждения. При озеленении территории не используют деревья и кустарники с ядовитыми плодами в целях предупреждения возникновения отравлений обучающихся. Слева от основного входа в здание высажены кустарники и деревья расстояние от здания до которых составляет менее 5 метров, что подтверждается фотоматериалами.
4. В нарушение п. 4.32. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в общеобразовательном учреждении и

пришкольном интернате не допускается проведение всех видов ремонтных работ. Во время проведения надзорных мероприятий 22.03.2017 г. в 11.50 было установлено, что на последнем этаже здания произошла протечка, на крыше рабочие производили ремонтные работы с применением газового оборудования, на фотокамеру зафиксированы материалы строительства, рабочие и оборудование.

5. В нарушение п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений. В помещении моечной пищеблока МОУ «Гимназии г. Надыма» на полу имеются дефекты плиточного покрытия, что подтверждается фотоматериалами.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) протоколы исследований и испытаний.
- 2) Экспертное заключение № 08-038-Р от 31.03.2017 г.
- 3) Фотоматериалы
- 4) Предписание об устранении от 13.04.2017 г №66

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт _____


В.В. Шишкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

"__" _____ 2017 г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) _____